

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 1/2025
ACTUACIÓN N° 464/2024
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA DATACENTER”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

CONSULTA N° 1

“¿El equipo requerido es modo confort o data center?”

RESPUESTA N° 1

El equipo requerido es modo data center.

Buenos Aires, 18 de febrero de 2025